



Agent Qualifié d'Intervention (AQI) en chaufferie vapeur ou eau surchauffée fonctionnant sans présence humaine permanente



Durée
14 heures
2 jours



Prérequis
Aucun



Public concerné
Personnel affecté à la conduite des chaufferies vapeur ou eau surchauffée sans présence humaine permanente.



Effectif maximum
8 personnes



Qualification Intervenant (e)(s)
Spécialiste en prévention réalisant des missions d'inspection, d'audit, d'assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné



Moyens pédagogiques
Supports numériques - Installation disponible



Modalités d'évaluations
Evaluation par le formateur concernant l'atteinte des différents objectifs visés

Objectifs

A l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de participer à la conduite d'une chaufferie vapeur ou eau surchauffée exploitée sans présence humaine permanente.

Programme

APPORTS THEORIQUES

Contexte réglementaire :

- Les modes d'exploitation des chaufferies.

Exploitation des générateurs vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente :

- L'Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif à l'exploitation des équipements sous pression.

Sécurité des interventions :

- La pression : définitions, relations pression/température.
- Les risques : la pression, la température, la revaporisation.
- Les paramètres de sécurité contrôlés dans le cadre d'une exploitation sans présence humaine permanente.
- Les principes et règles d'exploitation applicables à l'installation : nature des défauts (alarmes, anomalies), redémarrage du générateur selon consignes particulières de l'établissement.

APPLICATION PRATIQUE :

Identification des équipements sous pression situés dans la chaufferie.

Application des procédures d'intervention et respect des consignes d'exploitation :

- localisation et identification des défauts,
- mise en sécurité des installations si nécessaire,
- réarmement de la chaîne de sécurité si les paramètres le permettent.

Application des procédures de contrôles périodiques :

- vérification journalière des dispositifs de sécurité (séquence de tests),
- paramètres de contrôles lors des rondes,
- consignation du journal de la chaufferie.

Le + DEKRA



Référence : STD-APRAQI

Agent Qualifié d'Intervention (AQI) en chaufferie vapeur ou eau surchauffée fonctionnant sans présence humaine permanente

Flashez ce QRCode
pour accéder à notre
site internet



Modalités d'accessibilité
