



Réaliser l'Analyse Méthodique du Risque légionelle sur tour aéroréfrigérante (AMR)



Durée

7 heures

1 jour



Prérequis

Aucun



Public concerné

Responsables et techniciens d'exploitation, des services méthodes, des travaux neufs, des services QHSE.



Effectif maximum

8 personnes



Qualification Intervenant (e)(s)

Spécialiste en prévention réalisant des missions d'inspection, d'audit, d'assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné



Moyens pédagogiques

- Présentation didactique multimédia
- Etude cas



Modalités d'évaluations

Autoévaluation par le stagiaire concernant l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis :
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Objectifs

Appréhender de façon concrète et pragmatique :

- le risque encouru
- l'évaluation des facteurs de risque
- l'identification des points critiques d'une installation de refroidissement

Programme

MODULE 3 : Evaluation des risques d'une installation de refroidissement

1. L'analyse de risque

- les objectifs et principes de la méthode
- l'identification des facteurs de risque
- des exemples de mesures préventives
- la surveillance des mesures préventives
- des exemples d'actions correctives
- la révision de l'analyse de risque

2. Les mauvaises pratiques et les actions à mener

- la conception, l'implantation
- l'exploitation
- la maintenance
- la surveillance

Le + DEKRA

- La dématérialisation de la formation,
- Des formateurs, des experts techniques et un réseau de partenaires en France,
- Une méthodologie éprouvée,
- Une pédagogie innovante,
- Un espace client,
- Une démarche RSE avec la fourniture de 90% de nos livrets sous format digital.

Flashez ce QRCode
pour accéder à notre
site internet



Modalités d'accessibilité

DEKRA est mobilisé au travers de sa mission Handicap et mettra tout en oeuvre pour la pleine réussite de ses formations



Réaliser l'Analyse Méthodique du Risque légionelle sur tour aéroréfrigérante (AMR)