



Intervenir sur ou à proximité d'une tour aéroréfrigérante en se préservant du risque légionelle



Durée
3.5 heures
0.5 jour



Prérequis
Aucun



Public concerné
Toute personne travaillant au voisinage ou chargé de prélèvement sur les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air telles que les tours aéroréfrigérantes.



Effectif maximum
8 personnes



Qualification Intervenant (e)(s)
Spécialiste en prévention réalisant des missions d'inspection, d'audit, d'assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné



Moyens pédagogiques
Présentation didactique multimédia



Modalités d'évaluations
Autoévaluation par le stagiaire concernant l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis :
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Objectifs

Avoir la connaissance des risques engendrés par les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air telles que les tours aéroréfrigérantes.

Programme

MODULE 1 : Le risque légionelle et la réglementation associée

1. Les légionelles et les installations de refroidissement

- les légionelles et la légionellose
- les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
- le risque de prolifération
- le risque de dissémination

2. La réglementation associée

- la législation des installations classées
- les installations classées visées par la rubrique 2921
- les prescriptions applicables
- les modalités d'application

Le + DEKRA

- La dématérialisation de la formation,
- Des formateurs, des experts techniques et un réseau de partenaires en France,
- Une méthodologie éprouvée,
- Une pédagogie innovante,
- Un espace client,
- Une démarche RSE avec la fourniture de 90% de nos livrets sous format digital.

Flashez ce QRCode pour accéder à notre site internet



Modalités d'accessibilité

DEKRA est mobilisé au travers de sa mission Handicap et mettra tout en oeuvre pour la pleine réussite de ses formations



Intervenir sur ou à proximité d'une tour aéroréfrigérante en se préservant du risque légionelle